



Ordinanza concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (OIBT)

Scheda informativa (03)

Prima verifica

Aggiornata al 28.01.2002 – **ritirata a partire dal 1.5.2020**

Domanda:

Chi deve effettuare la prima verifica?

Risposta:

L'OIBT non contiene disposizioni particolari concernenti la prima verifica. Si tratta di un'esigenza di cui è responsabile l'installatore, che deve assicurare il corretto svolgimento del controllo. Se affida la prima verifica ad una persona non qualificata, egli se ne assume le conseguenze ed ha l'obbligo di rispondere di eventuali danni.

ritirata a partire dal 1.5.2020